

Anlage 3				
Messgröße/ Bezeichnung	Einheit	Messwert	Grenzwert*	Messverfahren
TOC	mg/l	0,32		DIN EN 1484 (H 3): 2019-04
Oxidierbarkeit (als O ₂)	mg/l	<0,50	5	DIN EN ISO 8467 (H 5): 1995-05
Sulfat	mg/l	15	250	DIN EN ISO 10304-1 (D 20):2009-07
Trübung	NTU	0,08	1	DIN EN ISO 7027-1 (C 21): 2016-11
pH-Wert		7,38	6,5 - 9,5	DIN EN ISO 10523 (C 5):2012-04
Calcitlösekapazität (CaCO ₃)	mg/l	15,3	5	DIN 38404-C10 : 2012-12

Weitere Parameter				
Messgröße/ Bezeichnung	Einheit	Messwert	Grenzwert*	Messverfahren
Temperatur	°C	14,6		DIN 38404-C4:1976-12
Säurekapazität bis pH 4,3	mmol/l	2,73		DIN 38409-H 7-2:2005-12
Calcium	mg/l	31,5		DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2017-01
Magnesium	mg/l	18,6		DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2017-01
Kalium	mg/l	0,523		DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2017-01
Gesamthärte	mmol/l	1,55		DIN 38409 - H6 : 1986-01
Gesamthärte	°dH	8,70		DIN 38409 - H6 : 1986-01
Härtebereich (lt. WRMG)		mittel		WRMG