CVUA OWL
Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Ostwestfalen-Lippe
Unsere Kompetenz für Ihre Sicherheit

CVUA-OWL · Postfach 2754 · D-32717 Detmold

WIG Glashütte eV
Herrn Ralf Wiehemeier
Waldweg 3
32816 Schieder-Schwalenberg

Vereinfachter Prüfbericht gemäß AGB.
Mein Zeichen
CW-2025-02274

Ihr Ansprechpartner:
Dr. Wiebke Miehe
Telefon: 05231 911 829
Telefax: 05231 911 563
Email: Wiebke.Miehe@cvua-owl.de

Prüfbericht

Mikrobiologische Wasseruntersuchung

- Gr. A TrinkwV -

Detmold, 07.03.2025

Entnahmestelle: EG, Küche, Spüle
Bergstraße 41
Glashütte
32816 Schieder-Schwalenberg

Entnahmedatum: 03.03.2025
Entnahmezeit: 12:25 Uhr
Probenahme durch: Lukas Stock, CVUA-OWL
Probenahme als: Stichprobe (Zweck a)
Untersuchungsbeginn: 03.03.2025
Untersuchungsende: 06.03.2025

Untersuchungsparameter	Einheit	Messwert	Grenzwert	Messverfahren
Färbung	1/m	<0,1	0,5	DIN EN ISO 7887 (C 1) : 2012-04
Trübung	NTU	0,12	1	DIN EN ISO 7027-1 (C 21): 2016-11
Geruch*²		kein unge-wöhnlicher		DIN EN 1622 (B 3), Anhang C (2006-10)
Geschmack*²		kein unge-wöhnlicher		DIN EN 1622 (B 3), Anhang C (2006-10)
Temperatur	°C	5,8		DIN 38404-C4:1976-12
pH-Wert		7,86	6,5 - 9,5	DIN EN ISO 10523 (C 5):2012-04
Elektr. Leitfähigkeit (20°C)	µS/cm	306		DIN EN 27888 (C 8): 1993-11
Elektr. Leitfähigkeit (25°C)	µS/cm	342	2790	DIN EN 27888 (C 8): 1993-11
Koloniezahl bei 22°C*³	KBE/ml	0	100	TrinkwV § 43 Abs. 3 (2023-06)
Koloniezahl bei 36°C*³	KBE/ml	1	100	TrinkwV § 43 Abs. 3 (2023-06)
Coliforme Bakterien bei 36°C*³	KBE/100ml	0	0	DIN EN ISO 9308-1 (K 12):2017-09
E.coli bei 36°C*³	KBE/100ml	0	0	DIN EN ISO 9308-1 (K 12):2017-09
Enterokokken*³	KBE/100ml	0	0	DIN EN ISO 7899-2 (K 15):2000-11
Clostridium perfringens*³	KBE/100ml	0	0	DIN EN ISO 14189 (K 24):2016-11

*² Untersuchungsdatum, -uhrzeit, -temperatur und Testumgebung entsprechen den Angaben zur Probenahme.
*³Bei Keimzahlen von 3-9 KBE handelt es sich um eine geschätzte Keimzahl; bei 1-2 KBE sind Organismen vorhanden aber <10.

n.n. = nicht nachweisbar

Die Anforderungen der Trinkwasserverordnung werden bei den untersuchten Parametern eingehalten.

Im Auftrag

Dr. Wiebke Miehe
Dezernentin

Maschinell erstelltes Dokument, in der vorliegenden Form ohne Unterschrift gültig.